



**PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:**

**K/1c**  
**01**

**K - TYP SVÍTIDLA**  
**1c - OVLÁDAČ**  
**01 - SVĚTELNÝ OKRUH**

**UPOZORNĚNÍ**  
ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH  
JE NUTNÉ PŘÍPUSOBIT STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM  
JEDNOTLIVÝCH BYTŮ  
(DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A OVLÁDAČŮ  
KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)

**LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03**

**POZNÁMKA**

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:  
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNKOVÁ-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
ZVÝŠENÁ - DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDŘE

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 zž OD SVORKY HLAVNÍHO  
POSPOJOVÁNÍ HOP V IPR, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDŘE.  
INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKLO ULOŽENÝMI V DRÁŽCE POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.  
ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU LINKU A KOUPELNU.  
ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.

V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT MIMO ZÓNU 2  
(V ZÓNĚ 3, T.J. MINIMÁLNĚ, T.J. 0,6m OD HRANY VANY)

PŘÍVODY K LUSTROVÝM SVÍTIDLŮM PROVĚST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH DUTINÁCH (TRUBKÁCH),  
PŘÍP. POD OMÍTKOU V DRÁŽCE (šxh - 15x6mm), KTERÁ BUDE PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.  
OVLÁDAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

OBLÁ č.6

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVS spol. s r.o., Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
KRAJ: MS	obec: OSTRAVA	FORMÁT:	2A4	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY	DATUM: 06/2015	OBJEDNATEL: PROJEKT	Č. ZAKAZKY: 18/2015	
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Obá 2a,2b,6,8 Maňánské Hory a Hulváky	MĚŘITKO: 1 : 40	ČÍSLO VÝKRESU: EL - 11		
ELEKTROINSTALACE BYT "D"				