


## POZNÁMKA:

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:

3 NPE ~ 50Hz, 400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V OBJEKTU BUDE PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ

INSTALOVANÝ VÝKON:
Pi = 62 kW
SOUDOBÝ PŘÍKON:
Ps = 29 kW

OBLÁ č.8

| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | PROJEKTANT SPECIALISTA: | VYPRACOVAL: | KONTROLA: | INVIS spol. s r.o.. Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ING. TRUNDA J. | ING. TRUNDA J. | ING. TRUNDA J. | ING. TRUNDA J. | | |
| KRAJ: MS | | OBEC: OSTRAVA | | FORMÁT: | 2A4 |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY | | | | DATUM: | 06/2015 |
| GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ<br>Oblá 2a,2b,6,8 Mariánské Hory a Hulváky | | | | ÚČEL: | PROJEKT |
| | | | | Č. ZAKÁZKY: | 18/2015 |
| PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SILNOPROUDU | | | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: EL - 12 |