

**POZNÁMKA**

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚKOVÁ-PROUDOVÝM CHRÁNICEM  
ZVÝŠENÁ - DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDŘE

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 ž Z OD SVORKY HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP V IPP, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDŘE.

INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKLO ULOŽENÝMI V DRÁŽCE POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.  
ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU LINKU A KOUPELNU. ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.

V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT MIMO ZÓNU 2 (V ZÓNE 3, T.J. MINIMÁLNĚ, T.J. 0,6m OD HRANY VANY)

PŘÍVODY K LUSTROVÝM SVÍTLIDLŮM PROVÉST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH DUTINÁCH (TRUBKÁCH), PŘÍP. POD OMÍTKOU V DRÁŽCE ( škh – 15x6mm), KTERÁ BUDE PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.

OVLÁDAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

**PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTEL:**


K/1c  
01

K - TYP SVÍTLIDLA, 1c - OVLÁDAČ, 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

**UPOZORNĚNÍ**  
ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH JE NUTNÉ PŘÍZPŮBIT STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM JEDNOTLIVÝCH BYTŮ (DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A OVLÁDAČŮ KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)

**LEGENDA SVÍTEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03**

OBLÁ č.2b

INVIS spol. s r.o., Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.
			
KRAJ: MS	OBEZ: OSTRAVA		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY			
DATAUM: 06/2015			
OČEL:		PROJEKT	
Č. ZAKAZKY:		18/2015	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VYKRESU:	
1 : 40		EL – 10	
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a,2b,6,8 Mariánské Hory a Hulváky			
ELEKTROINSTALACE BYT "C"			