



PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

K/1c
01

K - TYP SVÍTIDLA
1c - OVLÁDAČ
01 - SVĚTELNÝ OKRUH

UPOZORNĚNÍ
ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH
JE NUTNÉ PŘÍSPŮBIT STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM
JEDNOTLIVÝCH BYTŮ
(DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A OVLÁDAČŮ
KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNKOVÁ-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
ZVÝŠENÁ - DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDŘE

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 zž OD SVORKY HLAVNÍHO
POSPJOVÁNÍ HOP V 1PP, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDŘE.
INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKLO ULOŽENÝMI V DRÁŽCE POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.
ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU LINKU A KOUPELNU.
ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.

V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT MIMO ZÓNU 2
(V ZÓNE 3, T.J. MINIMÁLNĚ, T.J. 0,6m OD HRANY VANY)

PŘÍVODY K LUSTROVÝM SVÍTLIDLŮM PROVÉST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH DUTINÁCH (TRUBKÁCH),
PŘÍP. POD OMÍTKOU V DRÁŽCE (šxh - 15x6mm), KTERÁ BUDE PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.
OVLÁDAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

OBLÁ 8.8

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	IN/VIS spol. s r.o., Hladovská 11 710 00 OSTRAVA
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
KRAJ: MS	OBEC: OŠTRAVA	FORMÁT:	2A4	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY	DATUM:	06/2015	PROJEKT	
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMU Oblá 2a,2b,6,8 Maňánské Hory a Hulváky	Č. ZAKÁZKY:	18/2015	PROJEKT	
ELEKTROINSTALACE BYT "D"	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	EL - 11	