

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNKOVÁ-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZVÝŠENÁ - DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDŘE

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 zž OD SVORKY HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP V IPP, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDŘE.
INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKYLO ULOŽENÝMI V DRÁŽCE POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.
ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU LINKU A KOUPELNU. ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.
V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT MIMO ZÓNU 2 (V ZÓNE 3, T.J. MINIMÁLNĚ, T.J. 0,6m OD HRANY VANY)
PŘIVODY K LUSTROVÝM SVÍTLIDLŮM PROVÉST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH DUTINÁCH (TRUBKÁCH), PŘÍP. POD OMÍTKOU V DRÁŽCE (šxb - 15x6mm), KTERÁ BUDE PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.
OVLADAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTEL:

K/1c

01


K - TYP SVÍTLIDLA, 1c - OVLÁDAČ, 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

UPOZORNĚNÍ

ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM JEDNOTLIVÝCH BYTŮ (DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A OVLÁDAČŮ KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)

LEGENDA SVÍTEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

OBLÁ č.6

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIÁLISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o., Hladovská 11 710 00 OSTRAVA
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
				
KRAJ: MS	obec: OSTRAVA	FORMÁT: 2A4	DATUM: 02/2011	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY				
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a,2b,6,8, Mariánské Hory a Hulváky				
ELEKTROINSTALACE BYT "A"				
MĚŘÍTKO: 1 : 40				EL - 08