



### LEGENDA

- RE4 - ELMĚROVÝ ROZVÁDĚČ
- RB9 - BYTOVÁ ROZVODNICE
- DT9 - DOMÁCÍ TELEFON

### PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

- C - TYP SVÍTIDLA
- 04 - SVĚTELNÝ OKRUH

### LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

OBLÁ č.6

### POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ -  
ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE : 3 NPE~50Hz, 400V, TN-C-S  
V OPRÁVOVANÝCH ČÁSTECH : 3 NPE~50Hz, 400V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ  
STOUPACÍ VEDENÍ SLABOPROUDU J-Y-ST-Y A NAPÁJECÍ KABELY CYKY (CYA) JSOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH  
STOUPACÍCH PROSTORECH NAD ELEKTROMĚROVÝMI ROZVÁDĚČI. NAPOJENÍ BYTOVÝCH ROZVODNIC RB JE  
PROVEDENO KABELY CYKY 3Cx6mm<sup>2</sup> V DRÁŽCE POD OMÍTKOU (TL 10mm). SVĚTELNÁ INSTALACE JE PROVEDENA  
VODIČI CYKLO V DRÁŽCE POD OMÍTKOU (TL 10mm). SLABOPROUDÁ INSTALACE JE PROVEDENA KABELY JYSTY  
POD OMÍTKOU (TL 10mm). OVLÁDAČE INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY  
ELEKTROINSTALACE V BYTECH JE NA SAMOSTATNÝCH TYPOVÝCH VÝKRESECH

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INV/S spol. s r.o., Hladovská 11 710 00 OSTRAVA
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
KRAJ: MS	OBEC: OSTRAVA	FORMÁT: 2A4	DATA: 06/2015	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY		Č. ZAKÁZKY: 18/2015	PROJEKT	
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Obě 2a, 2b, 6, 8 Maršálské Hory a Hulváky		MĚŘÍTKO: 1:60	ČÍSLO VÝKRESU: EL - 07	
ELEKTROINSTALACE 4NP				