



STOUPACÍ VEDENÍ SILNOPROUDU

BYT č. 5, 8
"C"
(ZRCADLOVÉ)

CYA 25 zž

CYA 25 zž

BYT č. 3, 6
"C"

BYT č. 4, 7
"D"

CYA 25 zž

STOUPACÍ VEDENÍ SILNOPROUDU

LEGENDA

- RE*(2,3) - ELMĚROVÝ ROZVÁDĚČ
DT - DOMÁCÍ TELEFON
RB* - BYTOVÁ ROZVODNICE

PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

C
04

- C - TYP SVÍTIDLA
01 - SVĚTELNÝ OKRUH

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

OBLÁ č.6

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ -
ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE : 3 NPE~50Hz, 400V, TN-C-S
V OPRÁVOVANÝCH ČÁSTECH : 3 NPE~50Hz, 400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ
STOUPACÍ VEDENÍ SLABOPROUDU J-Y-ST-Y A NAPÁJECÍ KABELY CYKY (CYA) JSOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH
STOUPACÍCH PROSTORECH NAD ELEKTROMĚROVÝMI ROZVÁDĚČI. NAPojENÍ BYTOVÝCH ROZVODNIC RB JE
PROVEDENO KABELY CYKY 3Cx6mm² V DRÁŽCE POD OMÍTKOU (TL 10mm). SVĚTELNÁ INSTALACE JE PROVEDENA
VODIČI CYKLO V DRÁŽCE POD OMÍTKOU (TL 10mm). SLABOPROUDÁ INSTALACE JE PROVEDENA KABELY JYSTY
POD OMÍTKOU (TL 10mm). OVLÁDAČE INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY
ELEKTROINSTALACE V BYTECH JE NA SAMOSTATNÝCH TYPOVÝCH VÝKRESECH

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVS spol. s r.o., Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
KRAJ: MS	OBEC: OSTRAVA	FORMÁT:	2A4	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY	DATUM: 06/2015	ÚČEL: PROJEKT		
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a, 2b, 6, 8 Maršánské Hory a Hulváky		Č. ZAKÁZKY: 18/2015		
ELEKTROINSTALACE 2,3NP		MĚŘÍTKO: 1:60		EL - 06