


ČELNÍ POHLED:



POZNÁMKA
STÁVAJÍCÍ ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ
O ROZMĚRECH: 600x600x150mm

KRYTÍ IP 40/20

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1NPE~50Hz,230V,TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INSTALOVANÝ VÝKON : $P_i = 2\text{kW}$
SOUDOBY PŘÍKON : $P_s = 1\text{kW}$

NÁZEV	PŘÍVOD	01	02	03	04	STA		Z.TABLO	DOM.TEL
VÝKON[kW]									
UMÍSTĚNÍ	1NP	1PP			1 - 4NP	4NP		VSTUP	1-4NP

OBLÁ č.2b

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o.. Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY				DATUM:	06/2015
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a,2b,6,8 Mariánské Hory a Hulváky				ÚČEL:	PROJEKT
				Č. ZAKÁZKY:	18/2015
ROZVÁDĚČ RS				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
					EL - 18