



**LEGENDA**

- RE4 - ELMĚROVÝ ROZVÁDĚČ
- RB9 - BYTOVÁ ROZVODNICE
- DT9 - DOMÁCÍ TELEFON

**PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:**

- C 04
- C - TYP SVÍTIDLA
- 04 - SVĚTELNÝ OKRUH

**LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03**

OBLÁ č.8

**POZNÁMKA**

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ -  
ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE : 3 NPE~50Hz, 400V, TN-C-S  
V OPRÁVOVANÝCH ČÁSTECH : 3 NPE~50Hz, 400V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ  
STOUPACÍ VEDENÍ SLABOPROUDU J-Y-ST-Y A NAPÁJECÍ KABELY ČYKY (CYA) JSOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH  
STOUPACÍCH PROSTORECH NAD ELEKTROMĚROVÝMI ROZVÁDĚČI. NAPojENÍ BYTOVÝCH ROZVODNIC RB JE  
PROVEDENO KABELY ČYKY 3Cx6mm<sup>2</sup> V DRAŽCE POD OMÍTKOU (TL 10mm), SVĚTELNÁ INSTALACE JE PROVEDENA  
VODIČI ČYKLO V DRAŽCE POD OMÍTKOU (TL 10mm), SLABOPROUDÁ INSTALACE JE PROVEDENA KABELY JYSTY  
POD OMÍTKOU (TL 10mm), OVLÁDAČE INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY  
ELEKTROINSTALACE V BYTECH JE NA SAMOSTATNÝCH TYPOVÝCH VÝKRESECH

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	IN/VIS spol. s r.o. Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
KRAJ: MS	OBEZ: OSTRAVA	FORMÁT: 244	DATAUM: 06/2015	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY	ÚČEL: PROJEKT	Č. ZAKÁZKY: 18/2015	MĚŘITKO: ČÍSLO VÝKRESU:	
GENERAČNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Obilá 2a, 2b, 6, 8 Maršálské Hory a Hulváky				EL - 07
ELEKTROINSTALACE 4NP				1:60