

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDŘE

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 zž OD SVORKY HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP V IPE, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDŘE.

INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKYLO ULOŽENÝMI V DRÁŽCE POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.

ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU LINKU A KOUPELNU. ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.

V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT MIMO ZÓNU 2 (V ZÓNE 3, T.J. MINIMÁLNĚ, T.J. 0,6m OD HRANY VANY)

PŘÍVODY K LUSTROVÝM SVÍTLIDLŮM PROVĚST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH DŮTNÁCH (TRUBKÁCH), PŘP. POD OMÍTKOU V DRÁŽCE (šxh - 15x6mm), KTERÁ BUDE PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.

OVLAĐAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTLIDEL:

K/1c

01

K - TYP SVÍTLIDLA, 1c - OVLAĐAČ, 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

UPOZORNĚNÍ

ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH JE NUTNĚ PŘÍZPŮBIT

STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM JEDNOTLIVÝCH BYTŮ (DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ

ZÁSUVEK A OVLAĐAČŮ KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)

LEGENDA SVÍTLIDEL A OVLAĐAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

OBLÁ č.8

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o., Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.		
KRAJ: MS	OBEC: OSTRAVA	FORULAT: 2A4	DATUM: 02/2011	PROJEKT	Č. ZAKAZKY: 18/2015
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY				Č. ZAKAZKY: 18/2015	Číslo výkresu:
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a,2b,6,8, Maršánské Hory a Hulváky				1 : 40	EL - 08
ELEKTROINSTALACE BYT "A"					