



# POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNKOVÁ-PROUDOVÝM CHRÁNICEM

ZVYŠENÁ - DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDŘE

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 Z OD SVORKY HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP V IPR, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDŘE.

INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKLO ULOŽENÝMI V DRÁŽCE POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.

ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU LINKU A KOUPELNU. ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.

V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT MIMO ZÓNU 2 (V ZÓNE 3, T.J. MINIMÁLNĚ, T.J. 0,6m OD HRANY VANY, PŘÍP. SPRCHY)

PŘÍVODY K LUSTROVÝM SVÍTLIDLŮM PROVÉST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH DŮTNÁCH (TRUBKÁCH, PŘÍP. POD OMÍTKOU V DRÁŽCE ( šxb – 15x6mm), KTERÁ BUDE PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.

OVLAĐAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

## PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTEL:

K/1c  
01

K - TYP SVÍTLIDLA, 1c - OVLAĐAČ, 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

## UPOZORNĚNÍ

ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM JEDNOTLIVÝCH BYTŮ (DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A OVLAĐAČŮ KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)

## LEGENDA SVÍTEL A OVLAĐAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

OBLÁ č.8

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
KRAJ: MS	OBEC: OSTRAVA	FORMÁT: 2A4	DATUM: 06/2015	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY	ČÍSLO: 18/2015	PROJEKT		
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ	ČÍSLO VÝKRESU: 18/2015			
Oblá 2a,2b,6,8 Mariánské Hory a Hulváky				
ELEKTROINSTALACE BYT "B"	1 : 40	EL - 09		