



POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE=50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
ZVÝŠENÁ - DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDRĚ

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 ZŽ OD SVORKY HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP V IPR, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDRĚ.

INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKYLLO ULOŽENÝMI V DRÁŽCE POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.
ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU LINKU A KOUPELNU. ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.

V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT MIMO ZÓNU 2 (V ZÓNĚ 3, T.J. MINIMÁLNĚ, T.J. 0,6m OD HRANY VANY)

PŘÍVODY K LUSTROVÝM SVÍTLIDLŮM PROVÉST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH DUTINÁCH (TRUBKÁCH), PŘÍP. POD OMÍTKOU V DRÁŽCE (šxb - 15x6mm), KTERÁ BUDE PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.

OVLAĐAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTEL:

K/1c
01

K - TYP SVÍTLIDLA, 1c - OVLAĐAČ, 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

UPOZORNĚNÍ
ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM JEDNOTLIVÝCH BYTŮ (DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A OVLAĐAČŮ KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)

LEGENDA SVÍTEL A OVLAĐAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

OBLÁ č.8

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o., Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
KRAJ: MS	OBEC: OSTRAVA	FORMAT: 2A4	DATUM: 06/2015	Č. ZAKÁZKY: 18/2015
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY			PROJEKT	ČÍSLO VÝKRESU: EL - 10
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a,2b,6,8 Mariánské Hory a Hulváky				1 : 40
ELEKTROINSTALACE BYT "C"				EL - 10