



**PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:**  
1 NPE, 50Hz, 230V, TN-S

# OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

**INSTALOVANÝ VÝKON :  $P_i = 9 \text{ kW}$**   
**SOUDOBY PŘÍKON :  $P_s = 4,5 \text{ kW}$**

## OBLÁ č. 6

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11/247 710 09 OSTRAVA 2	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ŠLANCAR P.		
KRAJ: MS	OBEC: Ostrava		FORMÁT:	1A4	
INVESTOR:	Statutární město Ostrava, MO Mariánské Hory a Hulváky			DATUM: 06/2015	
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE OBLÁ 2a,2b,6,8, Ostrava - Mariánské Hory				ÚČEL:	Projekt
				Č. ZAKÁZKY:	18/2015
				MÉRÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
BYTOVÁ ROZVODNICE RB2					EL - 20

VÝKRES PLATÍ PRO BYT č. 0 - "B"