

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE, 50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNICEM
ZVÝŠENÁ - DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDŘE

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 zž OD SVORKY
HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP V 1PP, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLNJÍCÍ
POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDŘE.

INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKLO ULOŽENÝMI V DRÁŽCE POD
OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.

ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU
LINKU A KOUPELNU. ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.

V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT
MIMO ZONU 2 (V ZONĚ 3, T.J. MINIMÁLNĚ, T.J. 0,6m OD HRÁNY VANY)

PŘÍVODY K LUSTROVÝM SVÍTLIDLŮM PROVÉST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH
DUTINÁCH (TRUBKÁCH), PŘP. POD OMÍTKOU V DRÁŽCE (3xh - 15x6mm), KTERÁ BUDE
PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.

OVLÁDAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI
INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTLIDEL:

K/1c

01


K - TYP SVÍTLIDLA, 1c - OVLÁDAČ, 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

UPOZORNĚNÍ

ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH JE NUTNÉ PŘIZPŮBIT
STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM JEDNOTLIVÝCH BYTŮ (DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ
ZÁSUVK A OVLÁDAČŮ KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)

LEGENDA SVÍTLIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

OBLÁČ. 2b

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o., Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.		
				FORMAT:	2A4
KRAJ: MS				DATA:	02/2011
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY				Č. ZAKÁZKY:	PROJEKT
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Obí 2a, 2b, 6, 8, Mariánské Hory a Hulváky				MĚŘÍTKO:	18/2015
ELEKTROINSTALACE BYT "A"				ČÍSLO VÝKRESU:	EL - 08