



## NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ



## ČELNÍ POHLED

M 1 : 20



## POZNÁMKA

ELEKTROMĚROVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ RE 3 V PROTIPOŽÁRNÍM ÚPRAVĚ  
EW60DP1 O ROZMĚRECH 580 x 1195 x 250mm, KRYTÍ IP40/20  
NAHRADÍ STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 3 NPE, 50Hz, 400V, TN-C  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE  
ČSN 33 2000 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INSTALOVANÝ VÝKON  $P_i = 17 \text{ kW}$   
SOUDOBY PŘÍKON  $P_s = 8 \text{ kW}$

## OBLÁ č. 2b

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11/247 710 09 OSTRAVA 2	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ŠLANCAR P.		
KRAJ: MS		OBEC: Ostrava		FORMÁT:	1A4
INVESTOR: Statutární město Ostrava, MČ Mariánské Hory a Hulváky				DATUM:	06/2015
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE OBLÁ 2a,2b,6,8, Ostrava - Mariánské Hory				ÚČEL:	Projekt
				Č. ZAKÁZKY:	18/2015
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ROZVÁDĚČ RE2				EL - 15	