



Rozváděná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41ed.2 a dalších
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana kryty nebo překážkami
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy NM4
dle normy 33 2000–7–701 čl. 701.413.1.6 doplňujícím pospojováním
ČSN 33 2000–4–41ed.2: normální
Prostor dle ČSN 33 2000–1 ED.2 z hlediska ČSN 33 2000–5–51 ed.3:
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–1 ED.2 z hlediska ČSN 33 2000–5–51 ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorům normálním dle tabulky 32–NMI
v koupelně montovat el.zařízení mimo zónu 2

PLATÍ PRO VŠECHNA PODLAŽÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		<div></div>	
LENKA JERAKASOVÁ- PROJEKCE TZB E-MAIL: JERAKASOVA@VOLNY.CZ 708 000 OSTRAVA - PORUBA TEL: 603 767 309 IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467			
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS			
INVESTOR: SMO, ÚMOB, MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY PŘEMYSLOVCŮ 63 709 36 OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY		DATUM: 02/2016	
STAVBA: RENOVACE ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ V BYTOVÉM DOMĚ NA ULICI GEN.HRUŠKY 1216/23 V OSTRAVĚ-MAR.HORÁCH		FORMÁT: A1	
		STUPEŇ: DPS	
		<div></div>	
OBJEKT:		ČÍSLO PARÉ:	
ČÁST: D.1.4- TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-ELEKTROINSTALACE			
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS TYPICKÉ KOUPELNY		1:50	115E