

1:20



Nad oknem
Pásek plechu je fixován přes horní díl lemování a horní díly plechové krytiny jsou připevněny tímto páskem.



Strana okna
Plechové díly jsou připevněny pásky ve vzdálenosti 300mm od sebe



Řez A-A 1:5



Řez B-B 1:5



Střešní skladba - E

- hliníková střešní krytina	tl. 20mm
- dřevěné bednění	tl. 25mm
- kontralať 50/50mm	tl. 50mm
- kontaktní difúzní fólie 150g/m^2	
- nastavení krokví - hranol 80/80mm	tl. 80mm
- stávající krokev 100/130mm	tl. 130mm
- **vzduchová větrací mezera**	**tl. 30mm**
- tepelná izolace - skelná plsť (mezi krokve)	tl. 180mm
- tepelná izolace - skelná plsť (pod krokve)	tl. 100mm
- sádrokartonový profil + krokvové nástavce	tl. 37,5mm
- vicevrstvá polyolefinová parozábrana zpevněná perlinkovou mřížkou	
- sádrokarton GKF	tl. 12,5mm

Ostění střešních oken v sestavě řešen podobně.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA
Ing. Jar. Pokorný	Ing. Jar. Seidler		Ing. Jan Pokorný

poel spol. s r.o.

"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny"

na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory

Detail "K" - samostatně osazené střešní okno

FORMÁT	A4
DATUM	03/2014
ÚČEL	DSP
ARCH. Č.	540-03/14
MĚŘÍTKO 1:5	ČÍSLO VÝKR. 32