

## Dodatečné informace k zadávacímu řízení

Název zakázky	<b>Sportovní hřiště při ZŠ Gen. Janka, Ostrava – Mariánské Hory</b>			
Druh zakázky	stavební práce			
CPV	45111250-5;	45100000-8,	45110000-1,	45111240-2,
	45111100-9,	45111200-0,	45111000-8,	37535200-9,
	45212220-4			

Název zadavatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Sídlo zadavatele	Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory
IČ zadavatele	00845451
WWW zadavatele	<a href="http://www.marianskehory.cz">http://www.marianskehory.cz</a>
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. arch. Liana Janáčková - starostka
Profil zadavatele	<a href="https://vz-marianskehory.ostrava.cz/">https://vz-marianskehory.ostrava.cz/</a>

Zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec	Dobrá zakázka s. r. o.
Adresa zmocněnce	Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
IČ zadavatele	28631595
Elektronická adresa	<a href="mailto:info@dobrazakazka.cz">info@dobrazakazka.cz</a>
URL	<a href="http://www.dobrazakazka.cz">http://www.dobrazakazka.cz</a>
Telefonní kontakt	+ 420 774 883 284

Ostrava  
2016-06-06

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky prostřednictvím zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje dodatečné informace všem uchazečům o veřejnou zakázku.

Dotaz:

Zadavatel požaduje dle TZ: Nepropustný Tartan - sendvičový povrch s na místě vyráběnou pružnou podložkou z černého pryžového granulátu v tl. 10mm a stříkanou barevnou nášlapnou vrstvou z pojiva granulí o zrnitosti 0,5-1,5mm v tloušťce 2-4mm.

Nepropustný tartan je opravdu sendvičový systém, ale rozhodně to není systém se stříkanou barevnou nášlapnou vrstvou z pojiva a granulí o zrnitosti 0,5-1,5mm. Stříkaný systém je vodopropustný, dvouvrstvý systém. U vodo-nepropustného sendvič systému se jedná se o pružnou podložku z černého SBR granulátu + vrstva PU tmelu + 3mm vrstva PU pojiva s celobarevným EPDM granulátem o frakci 1 – 4 mm, vsypaného. Prosím tedy zadavatele o specifikaci požadovaného tartanového povrchu + prosím o barevnou specifikaci tartanu atletické dráhy.

Odpověď:

Bude použit vodo-nepropustný sendvičový systém s pružnou podložkou z černého SBR granulátu + vrstva PU tmelu + 3mm vrstva PU pojiva s celobarevným EPDM granulátem o frakci 1 – 4 mm, vsypaného. Barevné řešení dle projektové dokumentace.

Dotaz:

Zadavatel požaduje dle TZ: Umělý venkovní trávnik s křemičitým vsypem, PP tkanina tl. 2mm s vetkaným PP travním vlasem 20mm dlouhým. Umělé trávniky s PP vlasem se již nevyrábí, jedná se o zastaralou technologii. Vyrábí se trávniky s PE vlasem, které jsou daleko kvalitnější.

Prosím tedy zadavatele o přehodnocení materiálu na výrobu UT a specifikaci umělého trávniku alespoň: počet vpichů/m<sup>2</sup>, jemnost vlasu (dtex).

bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2800077160 / 2010  
IČ: 286 31 595  
web: [www.dobrazakazka.cz](http://www.dobrazakazka.cz)

kontaktní adresa: Dobrá zakázka s. r. o.  
Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava  
telefon: + 420 774 883 284  
e-mail: [info@dobrazakazka.cz](mailto:info@dobrazakazka.cz)

Odpověď:

Bude použit umělý venkovní trávník s křemičitým vsypem, PP tkanina tl. 2mm s vetkaným PE travním vláskem, počet vpichů (uzlíčků) 17600/m<sup>2</sup>, délka vlasu 25 mm nad základ, váha vlasu 1.300 g. Barva zelená.

Dotaz:

Uzná zadavatel referenční stavby – výstavba či rekonstrukce atletických drah o ploše min. 650 m<sup>2</sup>?

Odpověď:

Zadavatel požaduje doložení min. 3 staveb provedení sportovního hřiště s umělým povrchem vč. dodávky tohoto povrchu o ploše min. 650 m<sup>2</sup>/hřiště (plocha instalovaného umělého povrchu). Byla-li součástí v dotazu uvedené stavby dodávky umělého povrchu vč. instalace tohoto povrchu, je tato stavba akceptovatelná.

S pozdravem



Ing. Jiří Zapletal

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o.  
na základě zmocnění

bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2800077160 / 2010  
IČ: 286 31 595  
web: www.dobrazakazka.cz

kontaktní adresa: Dobrá zakázka s. r. o.  
Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava  
telefon: + 420 774 883 284  
e-mail: info@dobrazakazka.cz